

NIEDERSCHRIFT
über die Sitzung
des Bau- und Vergabeausschusses

am Dienstag, 13.09.2016 um 18:00 Uhr

Rathaus Everswinkel, Raum 7

Am Magnusplatz 30, 48351 Everswinkel

zu der ordnungsgemäß eingeladen wurde

Anwesend:

Vorsitzender

Rotthege, Bernhard

Ratsmitglieder

Meier, Irene

Röttgermann, Klaus

Schlüter, Burchard

Schulze Wettendorf, Henrik

Thiemann, Lars

Sachkundige Bürgerinnen und Bürger

Dust, Thomas

Rengers, Norman

Wiebesiek, Detlef

Vertretung für Ratsmitglied Gerwing

Von der Verwaltung

Reher, Norbert (Gemeindeverwaltungsrat)

Schräder, Michael (B. Eng.)

Schumacher, Bernd (Dipl.-Geogr.)

Seidel, Sebastian (Bürgermeister)

zugleich als Schriftführer

Es fehlte entschuldigt:

Ratsmitglied

Gerwing, Karl-Heinz

ÖFFENTLICHE SITZUNG:

Beginn **18:00 Uhr**
Ende **18:25 Uhr**

NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG:

Beginn **18:25 Uhr**
Ende **20:05 Uhr**

TAGESORDNUNG

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

		Nr. der Vorlage
1.	Sachstandsbericht zur Errichtung einer Löschwassersammeleinrichtung	067/2016
2.	Bericht der Verwaltung	-

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

		Nr. der Vorlage
1.	Aktueller Sachstand zum Waschplatz für gemeindeeigene Fahrzeuge	060/2016
2.	Vergabe eines Auftrages zur Straßensanierung Overnkamp in der Gemeinde Everswinkel	064/2016
3.	Vergabe eines Auftrages für den Bau des Radweges an der L 793 von Everswinkel nach Freckenhorst	066/2016
4.	Bericht der Verwaltung	-

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der Vorsitzende Rotthege die Beschlussfähigkeit des Bau- und Vergabeausschusses fest.

1. Sachstandsbericht zur Errichtung einer Löschwassersammeleinrichtung Vorlage: 067/2016

B.-Eng. Schröder erläutert anhand der Vorlage 067/2016 und einer Power Point Präsentation mit Bildern und Steckbriefen die verschiedenen Bauformen mit deren Eigenschaften und verdeutlicht die entstehenden Bau- sowie die jährlichen Abschreibungskosten. Die komplette Versenkung des Stahl tanks sei mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht zu machen. Allerdings sei der herausstehende Teil des Behälters durch eine entsprechende Begrünung optisch kaum noch auszumachen. Der Rest der Fläche könne als extensive Grünfläche relativ preisgünstig unterhalten werden. Eine Einzäunung sei auf das notwendige Minimum zu reduzieren.

Beschluss:

Der Bau- und Vergabeausschuss beauftragt die Gemeindeverwaltung, die Planung und Ausführung des Feuerlöschbehälters als gebrauchten Stahl tank, wie beschrieben, mit einem Gesamtvolumen von 100 m³ im Möllenkamp III umzusetzen.

Abstimmung: einstimmig

2. Bericht der Verwaltung

Es liegen keine Berichtspunkte vor.

